Comune di Serramanna
Provincia del Medio Campidano

Via Serra n. 40 – 09038 – Serramanna (VS)
TEL. 0709132001 – FAX 0709137419
P. Iva: 01026810927 – C. F.: 82001070927
serramanna@comune.serramanna.ca.it
protocollo@pec.comune.serramanna.ca.it
www.comune.serramanna.ca.it

DATI ANALISI ACQUA RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2015

punto di prelievo: via Tharros n° 8 (R4)

punto di prelievo: uscita prima della disinfezione "S' Acqua Bella" (A1)

punto di prelievo: pozzo n° 4 - "S' Acqua Bella" (P8)

punto di prelievo: pozzo n° 1 - "S' Acqua Bella" (P5)

punto di prelievo: pozzo n° 1 "Mitza Seui" (P3)

punto di prelievo: pozzo n° 2 "Murta Niedda" (P2)

Eco 96 snc Laboratorio chimico, Via Is Forreddos de Jana, Fraz. Martì area PIP, 08039 Tonara - Sede sociale Via P. Mereu 11, 08039 Tonara – C.F./P. Iva 00984290916

Registro Imprese Camera Commercio Nuoro R.E.A 58941, Albo artigiani n. 27796 - E-mail: info@eco96.it - PEC: eco96snc@pec.it - Tel/Fax 0784.63483 Azienda certificata UNI EN ISO 9001- SGS N. IT12/0814.

Data Prelievo 31.08.2015
Data inizio prova 31.08.2015
Data fine prova 03.09.2015
Rapporto di prova 503/2015 del 03/09/2015

CAMPIONE DI ACQUA PRELEVATO PRESSO IL COMUNE DI SERRAMANNA (VS)

Via Tharros n. 8, (R4)

PRELIEVO ISTANTANEO EFFETTUATO DA UN NS. TECNICO

RISULTATI ANALITICI

	U.M.	Valori campione analizzati	LIMITE	METODO DI PROVA
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO	pH	7,16	6,0 -9,5	APAT CNR IRSA 2060 MAN. 29/2003
AZOTO AMMONIACALE NH_4^+	mg /l	< 0,01	0,50	APAT CNR IRSA 4030 MAN. 29/2003
ODORE		Accettabile per il consumatore e senza variazioni anomale	Accettabile per il consumatore e senza variazioni anomale	APAT CNR IRSA 2050 MAN. 29/2003
COLORE		Accettabile per il consumatore e senza variazioni anomale	Accettabile per il consumatore e senza variazioni anomale	APAT CNR IRSA 2020 metodo B MAN. 29/2003
TORBIDITA'	NTU	0,06	1,0	APAT CNR IRSA 2110 MAN. 29/2003
CONDUCIBILITA' ELETTRICA	$\mu S\ cm^{-1}$	649	----------	APAT CNR IRSA 2030 MAN. 29/2003
CLORO ATTIVO LIBERO	mg/l	0,12	0,20	APAT CNR IRSA 4080 MAN. 29/2003

ESCHERICHIA COLI	UFC/100 ml	0	0	APAT CNR IRSA 7030 MAN. 29/2003
COLIFORMI TOTALI	UFC/100 ml	0	0	APAT CNR IRSA 7010 MAN. 29/2003

RAPP. PROVA 503/2015 del 03.09.2015

Il presente documento non può essere riprodotto totalmente o parzialmente senza la preventiva autorizzazione scritta del laboratorio Eco 96.
Il residuo di campione viene conservato per 15 gg. Il contro campione viene conservato, quando previsto, secondo i termini di legge.
I risultati si riferiscono esclusivamente all'esemplare provato. Documento valido a tutti gli effetti come da R.D 11 febbraio 1929 n° 275, Legge 13/03/1957 n° 146, D.M. n° 264 del 27/04/1995

METODICA DI CAMPIONAMENTO SECONDO LE LINEE DELLA METODICA "APAT CNR IRSA 1030 MAN. 29/2003"

NRA: = assente, non rilevabile analiticamente, al disotto dei limiti di rivelabilità degli strumenti.

Giudizio: Il campione in esame, per i parametri esaminati, rientra nei limiti previsti dal D. Lgs N° 31 del 02.02.2001 sulle acque destinate al consumo umano.

L'analista
Zucca Massimiliano

L'analista
Sau Antonio

Il responsabile del rapporto di prova
Zucca Massimiliano Iscritto al n° 140 del
Collegio dei Periti Ind.li Laureati e Diplomati
Prov. NU
Sez. Chimica Industriale

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
CHIMICA INDUSTRIALE
ZUCCA MASSIMILIANO
Matricola N. 140
PROVINCIA DI NUORO

Eco 96 snc Laboratorio chimico, Via Is Forreddos de Jana, Fraz. Martì area PIP, 08039 Tonara - Sede sociale Via P. Mereu 11, 08039 Tonara – C.F./P. Iva 00984290916

Registro Imprese Camera Commercio Nuoro R.E.A 58941, Albo artigiani n. 27796 - E-mail: info@eco96.it - PEC: eco96snc@pec.it - Tel/Fax 0784.63483 Azienda certificata UNI EN ISO 9001- SGS N. IT12/0814.

Data Prelievo 31.08.2015
Data inizio prova 31.08.2015
Data fine prova 03.09.2015
Rapporto di prova 502/2015 del 03/09/2015

CAMPIONE DI ACQUA PRELEVATO PRESSO IL COMUNE DI SERRAMANNA (VS)

Uscita vascone prima della disinfezione - "S'acqua Bella" (A1)

PRELIEVO ISTANTANEO EFFETTUATO DA UN NS. TECNICO

RISULTATI ANALITICI

	U.M.	Valori campione analizzati	LIMITE	METODO DI PROVA
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO	pH	7,13	6,0 -9,5	APAT CNR IRSA 2060 MAN. 29/2003
AZOTO AMMONIACALE NH_4^+	mg /l	< 0,01	0,50	APAT CNR IRSA 4030 MAN. 29/2003
ODORE		Accettabile per il consumatore e senza variazioni anomale	Accettabile per il consumatore e senza variazioni anomale	APAT CNR IRSA 2050 MAN. 29/2003
COLORE		Accettabile per il consumatore e senza variazioni anomale	Accettabile per il consumatore e senza variazioni anomale	APAT CNR IRSA 2020 metodo B MAN. 29/2003
TORBIDITA'	NTU	0,03	1,0	APAT CNR IRSA 2110 MAN. 29/2003
CONDUCIBILITA' ELETTRICA	$\mu S\ cm^{-1}$	621	----------	APAT CNR IRSA 2030 MAN. 29/2003
CLORO ATTIVO LIBERO	mg/l	NRA	0,20	APAT CNR IRSA 4080 MAN. 29/2003

ESCHERICHIA COLI	UFC/100 ml	0	0	APAT CNR IRSA 7030 MAN. 29/2003
COLIFORMI TOTALI	UFC/100 ml	**4**	0	APAT CNR IRSA 7010 MAN. 29/2003

RAPP. PROVA 502/2015 del 03.09.2015

Il presente documento non può essere riprodotto totalmente o parzialmente senza la preventiva autorizzazione scritta del laboratorio Eco 96.
Il residuo di campione viene conservato per 15 gg. Il contro campione viene conservato, quando previsto, secondo i termini di legge.
I risultati si riferiscono esclusivamente all'esemplare provato. Documento valido a tutti gli effetti come da R.D 11 febbraio 1929 n° 275, Legge 13/03/1957 n° 146, D.M. n° 264 del 27/04/1995

METODICA DI CAMPIONAMENTO SECONDO LE LINEE DELLA METODICA "APAT CNR IRSA 1030 MAN. 29/2003"

NRA: = assente, non rilevabile analiticamente, al disotto dei limiti di rivelabilità degli strumenti.

Giudizio: Il campione in esame, per i parametri esaminati, NON rientra nei limiti previsti dal D. Lgs N° 31 del 02.02.2001 sulle acque destinate al consumo umano.

L'analista
Zucca Massimiliano

L'analista
Sau Antonio

Il responsabile del rapporto di prova
Zucca Massimiliano Iscritto al n° 140 del
Collegio dei Periti Ind.li Laureati e Diplomati
Prov. NU
Sez. Chimica Industriale

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
CHIMICA INDUSTRIALE
ZUCCA MASSIMILIANO
Matricola N. 140
PROVINCIA DI NUORO

Eco 96 snc Laboratorio chimico, Via Is Forreddos de Jana, F
C

Registro Imprese Camera Commercio Nuoro R.E.A 58941,

0784.63483 Azienda cer

Data Prelievo	31.08.2015
Data inizio prova	31.08.2015
Data fine prova	03.09.2015
Rapporto di prova	501/2015 del 03/09/2015

CAMPIONE DI ACQUA PRELEV

Pozzo n. 4

PRELIEVO ISTANTANEO EFFETTUATO DA UN NS. TECN

RI

	U.M.	Valori
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO	pH	
AZOTO AMMONIACALE NH_4^+	mg /l	
ODORE		Ac cons vari
COLORE		Ac cons vari
TORBIDITA'	NTU	
CONDUCIBILITA' ELETTRICA	$\mu S\ cm^{-1}$	
CLORO ATTIVO LIBERO	mg/l	

Rapporto di

Eco 96 snc Laboratorio chimico, Via Is Forreddos de Jana, Fraz. Martì area PIP, 08039 Tonara - Sede sociale Via P. Mereu 11, 08039 Tonara – C.F./P. Iva 00984290916

Registro Imprese Camera Commercio Nuoro R.E.A 58941, Albo artigiani n. 27796 - E-mail: info@eco96.it - PEC: eco96snc@pec.it - Tel/Fax 0784.63483 Azienda certificata UNI EN ISO 9001- SGS N. IT12/0814.

Data Prelievo 31.08.2015
Data inizio prova 31.08.2015
Data fine prova 03.09.2015
Rapporto di prova 500/2015 del 03/09/2015

CAMPIONE DI ACQUA PRELEVATO PRESSO IL COMUNE DI SERRAMANNA (VS)

Pozzo n. 1 "S'acqua Bella" (P5)

PRELIEVO ISTANTANEO EFFETTUATO DA UN NS. TECNICO

RISULTATI ANALITICI

	U.M.	Valori campione analizzati	LIMITE	METODO DI PROVA
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO	pH	7,23	6,0 -9,5	APAT CNR IRSA 2060 MAN. 29/2003
AZOTO AMMONIACALE NH_4^+	mg /l	< 0,01	0,50	APAT CNR IRSA 4030 MAN. 29/2003
ODORE		Accettabile per il consumatore e senza variazioni anomale	Accettabile per il consumatore e senza variazioni anomale	APAT CNR IRSA 2050 MAN. 29/2003
COLORE		Accettabile per il consumatore e senza variazioni anomale	Accettabile per il consumatore e senza variazioni anomale	APAT CNR IRSA 2020 metodo B MAN. 29/2003
TORBIDITA'	NTU	0,05	1,0	APAT CNR IRSA 2110 MAN. 29/2003
CONDUCIBILITA' ELETTRICA	$\mu S\ cm^{-1}$	803	----------	APAT CNR IRSA 2030 MAN. 29/2003
CLORO ATTIVO LIBERO	mg/l	NRA	0,20	APAT CNR IRSA 4080 MAN. 29/2003

ESCHERICHIA COLI	UFC/100 ml	0	0	APAT CNR IRSA 7030 MAN. 29/2003
COLIFORMI TOTALI	UFC/100 ml	**2**	0	APAT CNR IRSA 7010 MAN. 29/2003

RAPP. PROVA 500/2015 del 03.09.2015

Il presente documento non può essere riprodotto totalmente o parzialmente senza la preventiva autorizzazione scritta del laboratorio Eco 96.
Il residuo di campione viene conservato per 15 gg. Il contro campione viene conservato, quando previsto, secondo i termini di legge.
I risultati si riferiscono esclusivamente all'esemplare provato. Documento valido a tutti gli effetti come da R.D 11 febbraio 1929 n° 275, Legge 13/03/1957 n° 146, D.M. n° 264 del 27/04/1995

METODICA DI CAMPIONAMENTO SECONDO LE LINEE DELLA METODICA "APAT CNR IRSA 1030 MAN. 29/2003"

NRA: = assente, non rilevabile analiticamente, al disotto dei limiti di rivelabilità degli strumenti.

Giudizio: Il campione in esame, per i parametri esaminati, NON rientra nei limiti previsti dal D. Lgs N° 31 del 02.02.2001 sulle acque destinate al consumo umano.

L'analista
Zucca Massimiliano

L'analista
Sau Antonio

Il responsabile del rapporto di prova
Zucca Massimiliano Iscritto al n° 140 del
Collegio dei Periti Ind.li Laureati e Diplomati
Prov. NU
Sez. Chimica Industriale

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
CHIMICA INDUSTRIALE
ZUCCA MASSIMILIANO
Matricola N. 140
PROVINCIA DI NUORO

Eco 96 snc Laboratorio chimico, Via Is Forreddos de Jana, Fraz. Martì area PIP, 08039 Tonara - Sede sociale Via P. Mereu 11, 08039 Tonara – C.F./P. Iva 00984290916

Registro Imprese Camera Commercio Nuoro R.E.A 58941, Albo artigiani n. 27796 - E-mail: info@eco96.it - PEC: eco96snc@pec.it - Tel/Fax 0784.63483 Azienda certificata UNI EN ISO 9001- SGS N. IT12/0814.

Data Prelievo	31.08.2015
Data inizio prova	31.08.2015
Data fine prova	03.09.2015
Rapporto di prova	499/2015 del 03/09/2015

CAMPIONE DI ACQUA PRELEVATO PRESSO IL COMUNE DI SERRAMANNA (VS)

Pozzo n. 1 "Mitza Seui" (P3)

PRELIEVO ISTANTANEO EFFETTUATO DA UN NS. TECNICO

RISULTATI ANALITICI

	U.M.	Valori campione analizzati	LIMITE	METODO DI PROVA
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO	pH	7,29	6,0 -9,5	APAT CNR IRSA 2060 MAN. 29/2003
AZOTO AMMONIACALE NH_4^+	mg /l	< 0,01	0,50	APAT CNR IRSA 4030 MAN. 29/2003
ODORE		Accettabile per il consumatore e senza variazioni anomale	Accettabile per il consumatore e senza variazioni anomale	APAT CNR IRSA 2050 MAN. 29/2003
COLORE		Accettabile per il consumatore e senza variazioni anomale	Accettabile per il consumatore e senza variazioni anomale	APAT CNR IRSA 2020 metodo B MAN. 29/2003
TORBIDITA'	NTU	0,08	1,0	APAT CNR IRSA 2110 MAN. 29/2003
CONDUCIBILITA' ELETTRICA	$\mu S\ cm^{-1}$	564	----------	APAT CNR IRSA 2030 MAN. 29/2003
CLORO ATTIVO LIBERO	mg/l	NRA	0,20	APAT CNR IRSA 4080 MAN. 29/2003

ESCHERICHIA COLI	UFC/100 ml	0	0	APAT CNR IRSA 7030 MAN. 29/2003
COLIFORMI TOTALI	UFC/100 ml	**2**	0	APAT CNR IRSA 7010 MAN. 29/2003

RAPP. PROVA 499/2015 del 03.09.2015

Il presente documento non può essere riprodotto totalmente o parzialmente senza la preventiva autorizzazione scritta del laboratorio Eco 96.
Il residuo di campione viene conservato per 15 gg. Il contro campione viene conservato, quando previsto, secondo i termini di legge.
I risultati si riferiscono esclusivamente all'esemplare provato. Documento valido a tutti gli effetti come da R.D 11 febbraio 1929 n° 275, Legge 13/03/1957 n° 146, D.M. n° 264 del 27/04/1995

METODICA DI CAMPIONAMENTO SECONDO LE LINEE DELLA METODICA "APAT CNR IRSA 1030 MAN. 29/2003"

NRA: = assente, non rilevabile analiticamente, al disotto dei limiti di rivelabilità degli strumenti.

Giudizio: Il campione in esame, per i parametri esaminati, NON rientra nei limiti previsti dal D. Lgs N° 31 del 02.02.2001 sulle acque destinate al consumo umano.

L'analista
Zucca Massimiliano

L'analista
Sau Antonio

Il responsabile del rapporto di prova
Zucca Massimiliano Iscritto al n° 140 del
Collegio dei Periti Ind.li Laureati e Diplomati
Prov. NU
Sez. Chimica Industriale

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
CHIMICA INDUSTRIALE
ZUCCA MASSIMILIANO
Matricola N. 140
PROVINCIA DI NUORO

Eco 96 snc Laboratorio chimico, Via Is Forreddos de Jana, Fraz. Martì area PIP, 08039 Tonara - Sede sociale Via P. Mereu 11, 08039 Tonara – C.F./P. Iva 00984290916

Registro Imprese Camera Commercio Nuoro R.E.A 58941, Albo artigiani n. 27796 - E-mail: info@eco96.it - PEC: eco96snc@pec.it - Tel/Fax 0784.63483 Azienda certificata UNI EN ISO 9001- SGS N. IT12/0814.

Data Prelievo 31.08.2015
Data inizio prova 31.08.2015
Data fine prova 03.09.2015
Rapporto di prova 498/2015 del 03/09/2015

CAMPIONE DI ACQUA PRELEVATO PRESSO IL COMUNE DI SERRAMANNA (VS)

Pozzo n. 2 "Murta Niedda" (P2)

PRELIEVO ISTANTANEO EFFETTUATO DA UN NS. TECNICO

RISULTATI ANALITICI

	U.M.	Valori campione analizzati	LIMITE	METODO DI PROVA
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO	pH	7,62	6,0 -9,5	APAT CNR IRSA 2060 MAN. 29/2003
AZOTO AMMONIACALE NH_4^+	mg /l	< 0,01	0,50	APAT CNR IRSA 4030 MAN. 29/2003
ODORE		Accettabile per il consumatore e senza variazioni anomale	Accettabile per il consumatore e senza variazioni anomale	APAT CNR IRSA 2050 MAN. 29/2003
COLORE		Accettabile per il consumatore e senza variazioni anomale	Accettabile per il consumatore e senza variazioni anomale	APAT CNR IRSA 2020 metodo B MAN. 29/2003
TORBIDITA'	NTU	0,13	1,0	APAT CNR IRSA 2110 MAN. 29/2003
CONDUCIBILITA' ELETTRICA	$\mu S\ cm^{-1}$	733	----------	APAT CNR IRSA 2030 MAN. 29/2003
CLORO ATTIVO LIBERO	mg/l	NRA	0,20	APAT CNR IRSA 4080 MAN. 29/2003

ESCHERICHIA COLI	UFC/100 ml	0	0	APAT CNR IRSA 7030 MAN. 29/2003
COLIFORMI TOTALI	UFC/100 ml	**5**	0	APAT CNR IRSA 7010 MAN. 29/2003

RAPP. PROVA 498/2015 del 03.09.2015

Il presente documento non può essere riprodotto totalmente o parzialmente senza la preventiva autorizzazione scritta del laboratorio Eco 96.
Il residuo di campione viene conservato per 15 gg. Il contro campione viene conservato, quando previsto, secondo i termini di legge.
I risultati si riferiscono esclusivamente all'esemplare provato. Documento valido a tutti gli effetti come da R.D 11 febbraio 1929 n° 275, Legge 13/03/1957 n° 146, D.M. n° 264 del 27/04/1995

METODICA DI CAMPIONAMENTO SECONDO LE LINEE DELLA METODICA "APAT CNR IRSA 1030 MAN. 29/2003"

NRA: = assente, non rilevabile analiticamente, al disotto dei limiti di rivelabilità degli strumenti.

Giudizio: Il campione in esame, per i parametri esaminati, NON rientra nei limiti previsti dal D. Lgs N° 31 del 02.02.2001 sulle acque destinate al consumo umano.

L'analista
Zucca Massimiliano

L'analista
Sau Antonio

Il responsabile del rapporto di prova
Zucca Massimiliano Iscritto al n° 140 del
Collegio dei Periti Indli Laureati e Diplomati
Prov. NU
Sez. Chimica Industriale

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
CHIMICA INDUSTRIALE
ZUCCA MASSIMILIANO
Matricola N. 140
PROVINCIA DI NUORO